

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室

正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 518AA058

新北市三重區重新路 5 段 609 巷 20 號 3 樓之 7

案號: CNM05129-Y-107-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室

認可編號 CNS-RL-00005

共 1 頁 第 1 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	建築防水用聚胺酯	公司名稱	展華化學工業股份有限公司
規格型號	比重：1.30	工廠地址	台中市西屯區工業區十二路 1 號
證明書號	台正字第 05129 號	抽樣日期	107 年 5 月 10 日
適用標準	CNS 6986 A2091 號	檢驗完成日期	107 年 7 月 4 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1.外觀	依第 3 節規定	符合	
2.比重	標示值 1.30 ± 0.10	1.24	
3.硬度(Hs)	20~40	37	
4.抗拉強度	1961 kPa 以上	2654 kPa (27.1 kgf/cm ²)	
5.伸長率	300 % 以上	840 %	
6.撕裂強度	59 N/cm 以上	151 N/cm (15.4 kgf/cm)	
7.100 %彈性模數	294 kPa 以上	751 kPa (7.7 kgf/cm ²)	
8.老化試驗			
8.1 硬度變化(Hs)	± 5	0	
8.2 抗拉強度	1961 kPa 以上	2765 kPa (28.2 kgf/cm ²)	
8.3 伸長率	300 % 以上	882 %	
8.4 撕裂強度	59 N/cm 以上	152 N/cm (15.5 kgf/cm)	
9.揮發性有機化合物(VOC)最大限量	符合 CNS 15080 表 1 中 J 型別 SB	11 g/L	
值	之規定為 550 g/L		
10. 標示	依第 6 節規定	符合	
總 評	合格 (依據 99 年 9 月 2 日修訂公布之 CNS 6986 執行檢驗)		
備 考	107 年度普查案 主劑：硬化劑 = 2 : 1		

一式二份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商

報告簽署人

張 好

檢驗員

